



## BS-533 BS-534

### Κομβίο (μπουτόν) κατάσβεσης



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	BS-533	BS-534
Περιγραφή	Κομβίο κατάσβεσης	Κομβίο κατάσβεσης με κλειδί απομόνωσης
Τάση τροφοδοσίας	12 -30 V DC	
Κατανάλωση σε ενεργοποίηση	20 - 30 mA	
Κλάση προστασίας	IP 20	
Κατασκευάζετε σύμφωνα με	EN 54-11	
Περιοχή θερμοκρασίας λειτουργίας	0 μέχρι 60 °C	
Υγρασία	εώς 95% σχετική υγρασία	
Χρώμα	Κίτρινο	
Διαστάσεις	94x90x54mm	
Βάρος	160gr.	
Εγγύηση	2 χρόνια	

### ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Πρόκειται για μπουτόν τα οποία ενεργοποιούν το σύστημα κατάσβεσης χειροκίνητα. Είναι απαραίτητο να υπάρχουν σε συνεργασία με τους ανιχνευτές. Η λειτουργία τους είναι πολύ απλή. Αρκεί να πιέσετε το διαφανές προστατευτικό κάλυμα και το μπουτόν ενεργοποιεί το σύστημα κατάσβεσης. Στην περίπτωση αυτή το προστατευτικό κάλυμμα δεν σπάει αλλά μπορείτε να το επαναφέρετε στην αρχική του θέση με το πλαστικό κλειδί. Έτσι μπορείτε να κάνετε τη δοκιμή του μπουτόν για τη σωστή λειτουργία του χωρίς να καταστρέφεται το τζάμι του σε κάθε έλεγχο και συντήρηση του συστήματος.

Χρησιμοποιείται σε περίπτωση πυρκαγιάς ώστε να ενεργοποιηθεί η διαδικασία κατάσβεσης.

Το BS-533 συνήθως τοποθετείται δίπλα στον πίνακα ελέγχου, ενώ και τα δύο κομβία (BS-533 και BS-534) μπορούν να τοποθετηθούν σε εξωτερικό στεγασμένο χώρο. Στο μπουτόν BS-534 υπάρχει ενσωματωμένη κλειδαριά απομόνωσης για λόγους ασφαλείας του συστήματος. Το κλειδί τοποθετείται στην θέση OFF, με την ευθύνη του χειριστή, ο οποίος είναι υπεύθυνος να ενεργοποιήσει το σύστημα σε περίπτωση πυρκαγιάς. Το BS-534 πρέπει να χρησιμοποιήσετε απαραίτητα σε συνδυασμό με το BS-533.

### Τρόπος σύνδεσης και τοποθέτησης

Το μπουτόν περιέχει εσωτερικά μία τετραπολική κλέμμα με ενδείξεις IN και OUT. Η σύνδεσή του γίνεται απ'ευθείας στην ζώνη του πίνακα ανεξάρτητα από πολικότητα.

Όταν σε κάποια ζώνη υπάρχουν περισσότερα από ένα τότε συνδέονται παράλληλα μεταξύ τους. Αν στην ίδια ζώνη υπάρχουν και ανιχνευτές τότε συνδέονται παράλληλα και με τους ανιχνευτές της συγκεκριμένης ζώνης.

Στο τελευταίο παρελκόμενο της ζώνης πρέπει να τοποθετηθεί η αντίσταση που αφαιρέθηκε από τη ζώνη του πίνακα.

Κατά την τοποθέτησή τους πρέπει να δοθεί προσοχή ώστε το μπουτόν BS-533 να τοποθετηθεί κοντά στον πίνακα και στο σημείο κατάσβεσης και σε ευάλωτο σημείο.

Στο παρακάτω σχήμα φαίνεται η σύνδεση δύο μπουτόν και ενός ανιχνευτή στις ζώνες του πίνακα με τοποθέτηση και της αντίστασης της ζώνης στα τελευταία παρελκόμενα.

